



ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Nowogrodzka 43, pok. 233, 00-691 Warszawa,
tel. 22 699 83 34, faks 22 699 83 21
poczta@srodmiescie.warszawa.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl

Warszawa, dnia 2014 LUT. 0 5

„SZANOWNI WYKONAWCY (1)”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji placu zabaw wraz z ogrodzeniem terenu Przedszkola Nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w Warszawie” (znak sprawy ZP- 14/14).**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Czy zakres zamówienia obejmuje cały teren przedszkola, czy tylko część o powierzchni ok. 600m² tj. w polach gdzie usytuowane są urządzenia zabawowe.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia obejmuje cały obszar Przedszkola nr 20 bez budynku placówki.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dysponuje planami schronu, uwzględniającymi m.innymi głębokość posadowienia płyty stropu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje planami schronu.

Pytanie 3:

Jak rozumieć sformułowanie ... "wskazanie nowego rozwiązania komunikacyjnego umożliwiającego dojazd do budynku jednostek ochrony p-poż". Proszę udostępnić treść Decyzji Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej.

Odpowiedź:

W decyzji Komendanta Miejskiego PSP został wyznaczony obowiązek doprowadzenia do budynku przedszkola przy ul. Sempołowskiej 2a utwardzonej drogi pożarowej, umożliwiającej dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, w sposób zapewniający:

- przebieg drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości od 5 do 15 m od ściany budynku lub zapewnić połączenie wyjść z budynku z drogą pożarową utwardzonym dojściem o szerokości 1,5 m i długości nie większej niż 30 m,
- szerokość drogi pożarowej wynoszącej min. 4 m,

