

Warszawa, dnia 09.05.2017r.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie to nie jest prowadzone w trybie Ustawy z dnia 29.01.2009r. Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30 000 €.

Informuję o rozpoczęciu przez:

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Śródmieście
zadania polegającego na:

konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 43, Mariańskiej 5, Marszałkowskiej 87 oraz Mokotowskiej 17.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2017r.

Wykaz ilościowy urządzeń objętych konserwacją:

1. centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne z rotacyjnym wymiennikiem ciepła / chłodu typu GOLD - 5 kpl (w tym: Gold 1 - 1 szt., Gold 3 - 3 szt., Gold 22 - 1 szt.)
2. agregat chłodniczy i chłodnica freonowa - 1 kpl
3. ciągi wentylacyjne nawiewne - 3 kpl
4. ciągi wentylacyjne wywiewne - 9 kpl
5. klimatyzatory typu split ścienne i kanałowe - 20 kpl
6. klimatyzatory okienne - 21 kpl .

Zakres konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonywanej 3 razy w okresie obowiązywania umowy:

1. Centrale nawiewno/wywiewna

- okresowa kontrola i wymiana wkładów filtrów tkaninowych
- kontrola poprawności pracy wentylatora nawiewnego i wywiewnego
- kontrola i czyszczenie wirników wentylatorów
- kontrola i regulacja naciągu pasków klinowych
- kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła/chłodu
- kontrola pracy układów zabezpieczających i automatyki
- pomiary prądów wentylatorów

2. Kanały, kratki oraz elementy regulacyjne - przepustnice

- kontrola nastaw przepustnic regulacyjnych w kanałach i kratkach nawiewnych / wyciągowych

3. Urządzenia klimatyzacyjne typu split

- okresowa kontrola i czyszczenie wkładów filtracyjnych
- kontrola poprawności pracy wentylatorów w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej
- kontrola i czyszczenie wirników wentylatorów
- kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła / chłodu w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej
- sprawdzenie szczelności instalacji freonowych
- kontrola pracy układów zabezpieczających
- kontrola instalacji odprowadzenia skroplin
- mycie środkami grzybo- i bakteriobójczymi wymienników ciepła i chłodu – dwa razy w trakcie obowiązywania umowy

Osoba upoważniona do udzielania informacji w Dzielnicy:

Krzysztof Przybysławski tel. 22 443 92 33

Oferty zawierające cenę brutto proszę składać w wersji elektronicznej na adres: sro.wag@um.warszawa.pl do dnia 15.05.2017r. do godz. 15:30.

NACZELNIK
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
dla Dzielnicy Śródmieście

Krzysztof Przybysławski